



152301060011

民用建筑工程室内空气质量

# 检测报告

TEST REPORT

委托方: 四川进兴建设工程有限公司

工程名称: 中国民用航空飞行学院德阳校区教室  
及宿舍维修项目

工程类型: I 类民用建筑工程




# 检测报告

共5页 第1页

委托方	四川进兴建设工程有限公司			
工程名称	中国民用航空飞行学院德阳校区教室及宿舍维修项目			
工程地址	中国民用航空飞行学院德阳校区	工程类型	I类民用建筑工程	
检测性质	委托	检测数量	12个	
采样日期	2020-09-18~2020-09-18	检测日期	2020-09-18~2020-09-20	
检测项目	氨、甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC。			
检测依据	氨	GB50325-2020	甲醛	GB50325-2020甲醛分析法
	苯	GB50325-2020附录E	氨	GB/T18204.2-2014 8.1靛酚蓝分光光度法
	甲苯	GB50325-2020附录E	二甲苯	GB50325-2020附录E
	TVOC	GB50325-2020附录E	—————	—————
判定依据	GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》			
检测结论	经检测,该工程室内环境质量符合规范I类民用建筑工程要求。 <div style="text-align: right;">                       签发日期: 2020-09-21                      (单位盖章)                 </div>			
备注	装饰装修,部分家具。			

批准: 

校核: 

检测: 