



162301060473

四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司



民用建筑工程室内环境质量检测报告

# 检 测 报 告



报告编号: 禾(SR1)1900238

工程名称: 中国民用航空飞行学院13、14、15学生宿舍  
14栋维修改造项目

委托单位: 中国民用航空飞行学院

报告日期: 2019-08-23



四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司

34180

# 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司

## 检测报告

委托编号: 201933056

检验编号: SR1-190800255

报告编号: 禾(SR1)1900238

|      |  |    |    |      |         |
|------|--|----|----|------|---------|
| 委托单位 | 中国民用航空飞行学院   |    |    |      |         |
| 工程名称 | 中国民用航空飞行学院13、14、15学生宿舍14栋维修改造项目  |    |    |      |         |
| 工程地址 | 四川省德阳市广汉市南昌路四段46号  |    |    |      |         |
| 结构类型 | 砖混   | 层数 | 6层 | 建筑面积 | 8333平方米 |
| 建设单位 | 中国民用航空飞行学院   |    |    |      |         |
| 设计单位 | ——   |    |    |      |         |
| 施工单位 | 四川华建恒力建设工程有限公司   |    |    |      |         |
| 监理单位 | 四川金葵建设项目管理有限公司   |    |    |      |         |
| 检测项目 | 甲醛、氨、苯、TVOC、空气中氩   |    |    |      |         |
| 检测类型 | I类   |    |    |      |         |
| 检测结论 | <p>检测结论:<br/>                     依据国标GB50325-2010(2013版)标准限量, 所检项目甲醛、氨、苯、TVOC、空气中氩, 符合标准要求。<br/>                     (以下空白)</p> |    |    |      |         |

签发:

林君

审核:

倪晓华

检验:

张峰

地址: 德阳市天山南路二段237号

电话: 0838-6660399 2901591

34180

第2页

共8页